

春城头堡北寅村大垌村拆迁安置用地办证图

土建专业图例表		
图例名称	原有	新建
电缆沟		
电缆埋管		
电缆顶管		
直线井		
直线长井		
转角井		
三通井		
四通井		
台架变基础		
0.4kV水泥电杆基础		
10kV水泥电杆基础		
电缆分支箱基础		
电缆开关箱基础		
开关站		
配电房		
拆除工程量		

新建1层2列行车转角井
A-B:破复绿化埋2回管;路径长19米
永安线#4公用电缆分接箱

新建永安线#4+1公用电缆分接箱
新建六间隔户外自动化开关箱1台(DDDDDD型)
新建六间隔户外自动化开关箱1台基础1座

B-C:机械顶2回管;路径长153米

新建1层2列行车直线井

一、(10kV部分)土建工程量:

本工程为110kV东湖变电站10kV蟠龙线新建头堡大垌#2、#3配变满足负荷需求工程

1、新建六间隔户外自动化开关箱1台,基础1座(地网1组)。

2、B-C:机械顶2回管;路径长153米;

3、A-B:破复绿化埋2回管;路径长19米;

本项目:新建通道需要物探172米*10米=1720平方米。

本工程地形地质及运输情况:

1、地形:100%平地;地质为:100% I、II类土。人力平均运距0.1km;汽车运距:5km。

 阳江市凯源电力设计有限公司 YANG JIANG KAI YUAN ELECTRIC POWER DESIGN CO.LTD				110kV东湖变电站10kV蟠龙线新建头堡大垌#2、#3 配变满足负荷需求工程			
批准	朱宝星	设计	东广清	新建土建平面图			
审核	张子	制图					
校核	黄和作	比例					
		日期	2023年03月	图号	XXX		

报批图
规划
报建