

土建专业图例表		
图例名称	原有	新建
10kV电缆通道		
0.4kV电缆通道		
0.4kV架空线路		
直线井		
直线长井		
转角井		
三通井		
四通井		
台架变		
0.4kV水泥电杆基础		
10kV水泥电杆基础		
电缆分支箱		
电缆开关箱		
箱式变压器		



2层3列行车三通井
X=2455353.76
Y=37580948.19

B-D:新建1层2列行车排管5m

B-C:新建2层3列行车排管29m

新建DDDDDD开关箱
X=2455329.96
Y=37580964.94

新建DDDDDD开关箱
X=2455283.22
Y=37580703.01

2层2列行车直线井
X=2455283.85
Y=37580875.68

2层2列行车直线井
X=2455239.19
Y=37580771.00

A-B:新建4孔顶管328m

2层2列行车转角井
X=2455217.12
Y=37580840.05

A-A1:新建1层2列行车排管3m

 阳江市凯源电力设计有限公司 YANG JIANG KAI YUAN ELECTRIC POWER DESIGN CO.LTD			
批准	朱宝星	设计	孙俊宇
审核	袁志伟	制图	
校核	黄如江	比例	
		日期	2026年3月

110kV崆峒站10kV三桥线自动化改建工程

报批图 规划
报建

三桥线自动化电缆通道走向

图号

-01