



阳春市小水电站2026年第二个评定周期生态流量泄放达标评定结果表

序号	电站名称	电站代码	是否按时提交承诺书	达标天数	达标率(%)	备注
1	新朗水电站	4417211031	是	97	78.86	
2	黄沙坑水电站	4417211061	是	100	81.30	
3	田寮二级水电站	4417211092	是	123	不达标	摄像头未对正泄放口
4	洒底水电站	4417211103	是	123	不达标	5月1日至7月2日无图片、视频上传
5	五一水电站	4417211155	是	123	100.00	
6	联合水电站	4417211162	是	121	98.37	
7	牛蹄湾水电站	4417211302	是	123	不达标	市级检查发现监测数值误差大
8	上垌二级水电站	4417211383	是	95	77.23	
9	横河水电站	4417211154	是	123	不达标	市级检查发现泄放口未放水但生态流量设备监测值显示达标
10	山口水电站	4417211106	是	105	85.36	
11	寨仔民营电站	4417211265	是	109	96.46	差别化评定10天
12	卫国坑口水电站	4417211271	是	113	91.86	
13	前进水电站	4417211285	是	123	100.00	
14	大滑水电站	4417211336	是	108	87.80	
15	田寮一级水电站	4417211091	是	123	不达标	摄像头未对正泄放口
16	石湾水电站	4417211270	是	118	不达标	省级检查发现泄放未达标、设施或设备不符合规定按不达标进行
17	二马头水电站	4417211236	是	122	99.18	
18	十二楞一级水电站	4417211136	是	117	95.12	
19	十二楞二级水电站	4417211137	是	91	73.98	
20	大垌水三级水电站	4417211323	是	115	93.49	
21	黄茅坪水电站	4417211275	是	122	99.18	
22	鸭潭水电站	4417211065	是	123	不达标	市级检查发现监测数值误差大
23	双轮水电站	4417211250	是	52	42.27	
24	水口垌水电站	4417211127	是	0	100.00	差别化评定123天
25	红叶河水电站	4417211196	是	122	不达标	市级检查发现监测数值误差大
26	铜锣洒水电站	4417211197	是	123	100.00	
27	石山仔水电站	4417211286	是	123	100.00	
28	马狮田水电站	4417211279	是	91	73.98	
29	竹径水电站	4417211064	是	123	不达标	6月10日后无视频、图片上传
30	红光西坑水电站	4417211083	是	117	95.12	
31	三乡水电站	4417211018	是	106	86.17	
32	河背坪水电站	4417211182	是	10	8.13	
33	三乡七根水电站	4417211288	是	122	99.18	
34	云容一级水电站	4417211296	是	121	98.37	
35	下迳水电站	4417211325	是	103	83.73	
36	天宇水电站	4417211355	是	121	98.37	
37	车田水电站	4417211363	是	117	95.12	
38	罗迈陂水电站	4417211364	是	112	91.05	



序号	电站名称	电站代码	是否按时提交承诺书	达标天数	达标率(%)	备注
39	双滢河口水电站	4417211378	是	123	100.00	
40	黄坡水电站	4417211024	是	123	100.00	
41	大门障水电站	4417211238	是	0	0.00	
42	大水坪水电站	4417211375	是	121	98.37	
43	岗美水库水电站	4417211252	是	123	100.00	
44	留垌高酒水电站	4417211327	是	113	不达标	全周期无视频、图片上传
45	山坪三级水电站	4417211002	是	123	100.00	
46	山坪四级水电站	4417211003	是	116	94.30	
47	上东水电站	4417211043	是	123	不达标	市级检查发现监测数值误差大
48	坡楼水电站	4417211069	是	123	100.00	
49	光明一级水电站	4417211120	是	121	98.37	
50	光明二级水电站	4417211121	是	123	100.00	
51	长沙河水电站	4417211147	是	123	100.00	
52	那柳老区水电站	4417211180	是	0	100.00	差别化评定123天
53	天明一级水电站	4417211242	是	51	不达标	省级检查发现泄放未达标、设施或设备不符合规定按不达标进行
54	井坑水电站	4417211276	是	119	96.74	
55	新竹二级水电站	4417211310	否	122	不达标	未按时提交承诺书按不达标进行认定
56	云帘水电站	4417211311	是	118	95.93	
57	牛车仔一级水电站	4417211010	是	88	不达标	省级检查发现泄放未达标、设施或设备不符合规定按不达标进行
58	石碧水电站	4417211033	是	123	100.00	
59	铁垌水电站	4417211051	是	117	95.12	
60	石桥水电站	4417211107	是	119	不达标	市级检查发现监测数值误差大
61	大新二级水电站	4417211109	否	118	不达标	未按时提交承诺书按不达标进行认定
62	高洒水电站	4417211110	是	94	76.42	
63	布朗水电站	4417211115	是	77	62.60	
64	马光水电站	4417211116	是	84	68.29	
65	牛车仔二级水电站	4417211117	是	112	91.05	
66	长沙库尾水电站	4417211128	是	121	98.37	
67	前进水电站	4417211130	是	100	81.30	
68	丰水水电站	4417211131	是	122	99.18	
69	牛车尾水电站	4417211132	是	121	98.37	
70	十二楞水电站	4417211135	是	122	99.18	
71	洒角水电站	4417211141	是	88	71.54	
72	屋地岭水电站	4417211142	是	54	43.90	
73	四季车水电站	4417211204	是	123	100.00	
74	吉垌二级水电站	4417211207	是	121	98.37	
75	都面水电站	4417211213	是	119	不达标	全周期无视频、图片上传
76	竹步水电站	4417211293	是	121	不达标	7月10日至8月28日无视频、图片上传
77	双黄水电站	4417211300	是	123	100.00	
78	矿桥水电站	4417211305	是	122	99.18	



序号	电站名称	电站代码	是否按时提交承诺书	达标天数	达标率(%)	备注
79	元来陂水电站	4417211306	是	119	96.74	
80	黄坭塘水电站	4417211308	是	121	98.37	
81	牛墟水电站	4417211314	是	122	99.18	
82	根竹水电站	4417211370	是	1	0.81	
83	白泥水电站	4417211381	是	104	84.55	
84	文村水电站	4417211052	是	123	不达标	现场执法检查发现该电站生态流量实际泄放未达标，数据造假，于6月16日立案处罚
85	黄峰洒水电站	4417211122	是	123	不达标	全周期无视频、图片上传
86	张公龙水电站	4417211001	是	122	99.18	
87	双底水电站	4417211013	是	122	99.18	
88	枫木角水电站	4417211016	是	123	100.00	
89	沙表四级水电站	4417211041	是	121	98.37	
90	上东河水电站	4417211044	是	114	92.68	
91	茅坪水电站	4417211046	是	123	100.00	
92	木龙坝二级水电站	4417211047	是	106	86.17	
93	石屋水电站	4417211048	是	122	99.18	
94	哑老潭水电站	4417211050	是	118	95.93	
95	横石华兴水电站	4417211053	是	118	95.93	
96	跳底水电站	4417211054	是	123	100.00	
97	荔湾水电站（铜锣湾）	4417211059	是	119	不达标	市级检查发现监测数值误差大
98	马尾洒水电站	4417211060	是	123	100.00	
99	永基水电站	4417211063	是	123	不达标	市级检查发现杂草长期遮挡，无法看清泄放情况
100	竹沙坪水电站	4417211068	是	120	不达标	市级检查发现监测数值误差大
101	飞鹅坑水电站	4417211071	是	103	85.83	差别化评定3天
102	黄东江水电站	4417211072	是	123	100.00	
103	潜洞水电站	4417211074	是	123	100.00	
104	银仓水电站	4417211077	是	122	99.18	
105	洒头水电站	4417211078	是	102	82.92	
106	大垌水电站	4417211080	是	109	88.61	
107	径口水电站	4417211082	是	116	94.30	
108	庙龙河口水电站	4417211084	是	123	100.00	
109	粗石河水电站	4417211085	是	112	91.05	
110	那陈一级水电站	4417211086	是	122	99.18	
111	南岸水电站	4417211089	是	123	100.00	
112	青湾水电站	4417211093	是	123	100.00	
113	铁垌尾水电站	4417211095	是	106	86.17	
114	大坑水电站	4417211096	是	123	100.00	
115	棠梨水电站	4417211098	是	117	95.12	
116	下东河中水电站	4417211099	是	119	96.74	
117	新坡水电站	4417211101	是	123	100.00	
118	响水洒水电站	4417211104	是	123	100.00	
119	大新一级水电站	4417211108	是	119	96.74	



序号	电站名称	电站代码	是否按时提交承诺书	达标天数	达标率(%)	备注
120	庞西水电站	4417211111	是	123	不达标	摄像头未正对泄放口
121	黄沙坑水电站	4417211112	是	112	91.05	
122	大坪水电站	4417211113	是	0	0.00	
123	岳冲水电站	4417211118	是	109	88.61	
124	丰垌酒头水电站	4417211119	是	113	91.86	
125	黎标水电站	4417211125	是	121	98.37	
126	京冲水电站	4417211126	否	0	不达标	差别化评定123天；未按时提交承诺书按不达标进行认定
127	黎冲水电站	4417211129	是	117	95.12	
128	长沙水口水电站	4417211134	是	111	90.24	
129	下河水电站	4417211139	是	80	65.04	
130	白水洒水电站	4417211144	是	123	100.00	
131	阳江垌水电站	4417211145	是	120	97.56	
132	长沙湾角水电站	4417211146	是	122	99.18	
133	长源一级水电站	4417211148	是	41	33.33	
134	清湖陂后水电站	4417211158	是	110	89.43	
135	新楼水电站	4417211163	是	123	100.00	
136	中田水电站	4417211164	是	120	97.56	
137	福祿陂水电站	4417211171	是	10	8.13	
138	东冲水电站	4417211173	是	111	90.24	
139	鸿发二级水电站	4417211176	是	67	54.47	
140	大朗水电站	4417211195	是	123	100.00	
141	上垌鱼跳水电站	4417211198	是	120	97.56	
142	风沙朗水电站	4417211199	是	122	99.18	
143	河岔水电站	4417211201	是	116	94.30	
144	那位水电站	4417211202	是	123	100.00	
145	吉垌一级水电站	4417211206	是	121	98.37	
146	黄茅咀水电站	4417211209	是	121	98.37	
147	白石水电站	4417211210	是	122	99.18	
148	河岔一级水电站	4417211214	是	123	100.00	
149	石垌河水电	4417211215	是	69	不达标	省级检查发现泄放未达标、设施或设备不符合规定按不达标进行
150	必坑水电站	4417211217	是	118	95.93	
151	坪坑水电站	4417211229	是	120	不达标	省级检查发现泄放未达标、设施或设备不符合规定按不达标进行
152	月光潭二级水电站	4417211235	是	105	85.36	
153	车朗水电站	4417211240	是	94	不达标	全周期无视频、图片上传
154	龙门水电站	4417211245	是	107	86.99	
155	皇山坑水电站	4417211259	是	69	56.09	
156	卫国二级水电站	4417211261	是	109	88.61	
157	卫国四级联营水电站	4417211263	是	100	81.30	
158	卫国大坑水电站	4417211266	是	121	98.37	
159	卫国一级水电站	4417211267	是	123	不达标	省级检查发现泄放未达标、设施或设备不符合规定按不达标进行
160	田头水电站	4417211274	是	123	100.00	




序号	电站名称	电站代码	是否按时提交承诺书	达标天数	达标率(%)	备注
161	百世水电站	4417211277	是	122	99.18	
162	山咀水电站	4417211287	是	123	100.00	
163	新和水电站	4417211294	是	34	27.64	
164	大河桥生发电站	4417211299	是	123	100.00	
165	云容南塘坑口水电站	4417211303	是	120	97.56	
166	下朗水电站	4417211315	否	121	不达标	未按时提交承诺书按不达标进行认定
167	留垌银洒水电站	4417211316	是	123	100.00	
168	留垌矿山水电站	4417211317	是	117	95.12	
169	瓦盎水电站	4417211318	是	122	99.18	
170	平东水电站	4417211320	是	123	100.00	
171	泉源水电站	4417211324	是	95	77.23	
172	中岗水电站（中岗一级水电站）	4417211332	是	109	88.61	
173	中岗二级水电站	4417211333	是	121	98.37	
174	中岗三级水电站	4417211334	是	120	97.56	
175	敖湖水电站	4417211335	是	123	100.00	
176	蟠龙坡垌水电站	4417211338	是	123	100.00	
177	马岭水电站	4417211339	是	122	99.18	
178	石栏水电站	4417211340	是	115	不达标	6月22日后无视频、图片上传
179	观音山水电站	4417211344	是	123	100.00	
180	百滩水电站	4417211352	是	123	100.00	
181	黄竹一级	4417211353	否	0	不达标	省级检查发现泄放未达标、设施或设备不符合规定按不达标进行
182	罗迈三级水电站	4417211354	是	84	68.29	
183	大河坑二级水电站	4417211368	是	51	41.46	
184	五星二级水电站	4417211372	是	89	72.35	
185	光华水电站	4417211373	是	123	100.00	
186	上垌一级水电站	4417211382	是	0	0.00	
187	云容二级水电站	4417211040	是	117	95.12	
188	下东河口水电站	4417211045	是	101	82.11	
189	长岗岭水电站	4417211079	是	123	不达标	5月28日后无视频图片上传
190	白水河水电站	4417211090	是	118	95.93	
191	黄狮岭水电站	4417211151	是	122	99.18	
192	澄垌水电站	4417211156	是	0	0.00	
193	黄那日昌水电站	4417211179	是	101	82.11	
194	牛岗岭水电站	4417211191	是	98	79.67	
195	峡口水电站	4417211200	是	123	100.00	
196	吉垌水电站	4417211208	是	104	84.55	
197	上双水电站	4417211211	是	106	86.17	
198	龙门陂坝后增容水电站	4417211247	是	122	不达标	省级检查发现泄放未达标、设施或设备不符合规定按不达标进行
199	三朗水电站	4417211291	是	117	95.12	
200	云容四级水电站	4417211298	是	116	94.30	
201	石羊头水电站	4417211301	是	122	99.18	



序号	电站名称	电站代码	是否按时提交承诺书	达标天数	达标率(%)	备注
202	横岭咀水电站	4417211319	是	116	94.30	
203	平中河仔水电站	4417211326	是	123	不达标	全周期无视频、图片上传
204	扶民水电站	4417211343	是	116	94.30	
205	园朗水电站	4417211345	是	0	0.00	
206	根子一级水电站	4417211357	是	123	100.00	
207	梅子坪一级水电站	4417211359	是	96	78.04	
208	榕树水电站	4417211362	是	101	82.11	
209	双溜五一水电站	4417211365	是	112	91.05	
210	梅子坪二级水电站	4417211374	是	93	85.32	差别化评定14天
211	大水坪二级水电站	4417211376	是	23	18.69	
212	罗坑水电站	4417211384	是	107	86.99	
213	蒲竹桥头水电站	4417211385	是	115	93.49	
214	林湾水电站	4417211009	是	123	100.00	
215	三垌水电站	4417211029	是	123	100.00	
216	石寮水电站	4417211038	是	97	78.86	
217	鱼跳职工水电站	4417211049	是	123	100.00	
218	木龙坝一级水电站	4417211056	是	123	100.00	
219	尾水职工水电站	4417211057	是	123	100.00	
220	张公龙家属水电站（拱桥水电站）	4417211058	是	123	100.00	
221	信蓬一级水电站	4417211066	是	109	88.61	
222	信蓬二级水电站	4417211067	是	114	92.68	
223	棠梨榕木水电站	4417211102	是	122	99.18	
224	圭岗二电站	4417211203	是	116	94.30	
225	马催水电站	4417211205	是	123	100.00	
226	黄泥峡水电站	4417211273	是	123	不达标	市级检查发现监控摄像头未对准生态流量泄放口
227	沙仔塘水电站	4417211281	是	45	36.58	
228	沙仔塘二级水电站	4417211282	是	122	99.18	
229	长坑水电站	4417211289	是	118	95.93	
230	茶间坑水电站	4417211386	是	108	87.80	
231	二岔二级水电站（二岔水电站）	4417211022	是	123	100.00	
232	蒲竹水电站	4417211023	是	123	100.00	
233	大富水电站（林湾尾水）	4417211055	是	120	97.56	
234	河呷水电站	4417211075	是	123	100.00	
235	竹坪水电站	4417211081	是	121	不达标	现场执法检查发现该电站生态流量实际泄放未达标，数据造假，于6月16日立案处罚
236	那陈水电站	4417211094	是	122	99.18	
237	梅花坑水电站	4417211100	是	111	90.24	
238	官河水电站	4417211152	是	123	100.00	
239	柿子厂二级水电站（栢河水电站）	4417211222	是	114	不达标	摄像头未对正泄放口
240	马头湾一级水电站	4417211230	是	97	88.99	差别化评定14天
241	河心厂水电站	4417211231	是	123	100.00	
242	三岔河水电站	4417211232	是	71	57.72	
243	月光潭水电站	4417211234	是	0	0.00	



序号	电站名称	电站代码	是否按时提交承诺书	达标天数	达标率(%)	备注
241	公坑水电站	4417211237	是	47	不达标	省级检查发现泄放未达标、设施或设备不符合规定按不达标进行
245	坪石水电站	4417211243	是	123	不达标	摄像头未对正泄放口
246	门神潭水电站	4417211246	是	102	不达标	省级检查发现泄放未达标、设施或设备不符合规定按不达标进行
247	石尾水电站	4417211290	是	123	100.00	
248	那座陂水电站	4417211292	是	114	92.68	
249	盘河水电站	4417211360	是	116	94.30	
250	荣乐水电站	4417211361	是	122	99.18	
251	榕木梯级水电站	4417211366	是	120	97.56	
252	木山水电站	4417211369	是	123	100.00	
253	坝口水电站	4417211379	是	106	86.17	
254	碧波潭水电站	4417211014	是	123	100.00	
255	红花潭水电站	4417211036	是	121	98.37	
256	二岔四级水电站	4417211219	是	114	92.68	
257	国王水电站	4417211220	是	50	40.65	
258	乌荫水电站	4417211123	是	91	100.00	差别化评定32天
259	西山陂扩容水电站	4417211012	是	120	97.56	
260	西山陂水电站（飞鹅）	4417211004	是	120	97.56	
261	西山陂水电站（旧站）	4417211005	是	120	97.56	
262	沙表三级水电站	4417211021	是	123	100.00	
263	春洲水电站	4417211032	是	120	97.56	
264	沙表五级水电站	4417211042	是	119	96.74	
265	石瓮头水电站	4417211221	是	83	67.47	
266	龙湾陂水电站	4417211313	是	123	100.00	
267	林田皇洒水电站	4417211349	是	123	100.00	
268	瑶田水电站	4417211255	是	118	95.93	
269	马山二级水电站	4417211073	否	51	不达标	未按时提交承诺书按不达标进行认定
270	沙垌水电站	4417211260	是	100	81.30	
271	沙表一级水电站	4417211011	是	120	97.56	
272	田埔冲水电站	4417211161	是	116	94.30	
273	龙腾水电站	4417211249	是	123	100.00	
274	三丫塘水电站	4417211253	是	123	100.00	
275	马鞍山一级水电站	4417211337	是	123	100.00	
276	马鞍山二级水电站	4417211348	是	123	100.00	
277	大坑水电站	4417211342	是	121	98.37	
278	黄茅瓮水电站	4417211295	是	120	97.56	
279	白水坑水电站	4417211138	是	90	73.17	
280	银坑水电站	4417211062	是	123	100.00	
281	春湾发电加工厂（河西水电厂）	4417211272	是	123	100.00	
282	沙角水电站	4417211097	是	123	100.00	
283	森木田水电站（森木田一级水电站）	4417211283	是	38	61.29	差别化评定61天
284	森木田二级水电站	4417211284	是	30	48.38	差别化评定61天



序号	电站名称	电站代码	是否按时提交承诺书	达标天数	达标率(%)	备注
285	玉溪水电站	4417211304	是	123	100.00	
286	大东坑二级水电站	4417211268	是	123	100.00	
287	大东坑一级水电站	4417211269	是	121	98.37	
288	格水水电站	4417211264	是	120	97.56	
289	新村水电站	4417211312	是	114	不达标	8月8日后无视频、图片上传
290	云容三级水电站	4417211297	是	63	51.21	
291	园潭水电站	4417211006	是	116	94.30	
292	老苏坡水电站	4417211039	是	123	100.00	
293	云灵水电站	4417211251	是	83	67.47	
294	银河水电站	4417211070	是	123	不达标	市级检查发现监测数值误差大
295	佛子水电站	4417211025	是	123	100.00	
296	银坑洒水电站	4417211088	是	116	94.30	
297	坡楼合河水电站	4417211034	是	120	97.56	
298	蕉根水电站	4417211087	是	107	86.99	
299	五星一级水电站	4417211371	是	77	62.60	
300	响水陂水电站	4417211114	是	123	100.00	
301	平河水电站	4417211256	是	117	95.12	
302	合河水电站	4417211140	是	123	100.00	
303	回头龙水电站	4417211143	是	123	100.00	
304	木兰河水电站	4417211233	是	123	100.00	
305	牛尿峡水电站	4417211244	是	65	59.63	差别化评定14天
306	罗旺水电站	4417211356	是	115	不达标	6月29日后无视频、图片上传
307	长塘宅口水电站	4417211183	是	123	100.00	
308	大河坑一级电站	4417211367	是	121	98.37	
309	云雾四级水电站	4417211008	是	123	100.00	
310	云雾二级水电站	4417211007	是	123	100.00	
311	那到朗水电站	4417211212	是	121	98.37	
312	飞鼠洒水电站	4417211257	是	111	90.24	
313	卫国三级水电站	4417211262	是	40	35.08	差别化评定9天
314	岳冲河口水电站	4417211133	是	123	100.00	
315	埕田水电站	4417211331	是	109	88.61	
316	天明仔水电站	4417211241	是	92	74.79	
317	羊箕一级水电站	4417211037	是	95	77.23	
318	湓塘水电站	4417211278	是	120	97.56	