

# 广东电网阳江阳春供电局

---

春供电函〔2016〕36号

## 阳春供电局关于对阳春市政协九届六次会议 委员提案第57号的答复

尊敬的崔良巧、李兰英、范绍浪等委员：

您提出的关于城区中学校内供电线路改造升级建设的建议收悉，现答复如下：

一、关于“城区中学校内线路老化，存在安全隐患”及“担心中、高考特殊时期线路出问题”的问题，按照产权归属由产权人自行负责其电力设施的维护、日常管理和安全工作。学校作为用电方，应配置具备相应资质的运维管理人员或委托有相关资质的第三方负责维护，定期进行电器设备和保护装置的检查、检修和试验，发现问题及时处理。我局可提供技术层面的支持与协助。在中、高考等特殊时期，各学校应配置自备电源提高用电侧供电可靠性；教育主管部门可向我局申请为相关学校所在的公用线路及供电设备提供电力保障服务，提高供电侧可靠性。

二、关于“校园内线路、设备老化、线路架设不规范，由供电部门统一规划、彻底改造”以及“各学校变压器由供电部门负责”的建议，根据《供电营业规则》第四十七条规定：“供电设施的运行维护管理范围，按产权归属确定”。目前，城区部分中学（如阳春一中、二中、四中）为公用线路专用变压器用户，产权分界点为学校专用变压器接入公

---

用线路的接入点；部分中学（如阳春三中、五中、实中）为公用变压器供电的合表用户，产权分界点位于合用电表。产权分界点的用电侧线路及设备（包括校内的供电线路及设备）属用户资产，由用户负责运行维护。我局作为供电企业无法投资对用户资产的维护和改造。

各学校如需对校内线路、设备进行改造，建议委托有相应资质的设计单位进行工程设计，并委托有资质的施工单位对校内线路、设备进行施工改造。

三、关于“部分学校没有独立的变压器，与居民社区共用，出现问题维修程序复杂”的问题，根据《供电营业规则》第九条及《广东电网公司业扩管理细则》规定，用电需求超过 100kVA 的用户，应采用专用变压器供电，但由于历史原因（原阳春供电局是政府下属部门，未属广东电网公司管理），部分超过 100kVA 的学校单位未安装专用变压器。2007 年广东电网公司正式对我局进行接管后，要求我局严格按相关规定执行。公变供电的学校用户应先核实用电需求，如确实需要报装专用变压器供电，可准备相关报装材料，通过微信、“95598”、网上营业厅等远程报装方式或到阳春市投资行政服务中心供电窗口办理“高压新装”用电业务，相关电力设施的改造费用由用户负责。

目前城区部分中学（如阳春三中、五中、实中）为公用变压器供电，由我局管理维护。我局严格履行《广东电网公司供电服务十项承诺》，全力为客户提供安全、方便、快捷的用电服务。

四、关于“校内教工宿舍小区由供电局独立管理”的建议，根据《国家发展改革委印发关于居民生活用电试行阶梯电价的指导意见的通知》（发改价格【2011】2617 号）“四、实施范围”中明确指出“居民用户原则上以住宅为单位，一个房产证明对应的住宅为一‘户’”。若校内教工宿舍小区具备独立的房产证明，同时，学校预留配电房、变压器

安装、线路走廊位置，并与我局签订住宅小区电力设施资产移交协议，才可实现对校内教工宿舍的接管。资产接管后，我局可实现对校内宿舍小区抄表到户，并对宿舍小区的供电线路、设备进行运行维护。

此复。

附件：57号政协提案：关于城区中学校内供电线路改造升级建设的建议（另附）



（联系人：曾朝霖，电话：13829852028）

抄送：市人大信访室，市府办建议提案股。

---