

阳春市卫生健康局

关于 2021 年第一季度用户水龙头 水质监测信息的公告

根据《广东省卫生健康委办公室关于进一步做好用户水龙头水质监测信息公开工作的通知》(粤卫办函〔2019〕53号)和《阳江市水污染防治工作方案》要求，我市疾病预防控制中心进行了辖区用户水龙头水质监测工作，并依照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)进行了评价，现将2021年第一季度有关监测信息(具体见附件)予以公告。联系人：黄伟勇，电话：7760870。

附件：阳春市用户水龙头水质监测信息公开表（2021年第一季度）



附表

阳春市用户水龙头水质监测信息公开表（2021年第一季度）

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
01	阳春市迎宾大道 331 号	阳春市自来水公司	市疾病预防控制中心	市疾病预防控制中心	2021 年 03 月 11 日	菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发酚、游离性余氯	经检测，所检指标全部合格	无	无
02	阳春市大安中路莲平小学	阳春市自来水公司	市疾病预防控制中心	市疾病预防控制中心	2021 年 03 月 11 日	菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发酚、游离性余氯	经检测，所检指标全部合格	无	无
03	阳春市荔南路 10 号	阳春市自来水公司	市疾病预防控制中心	市疾病预防控制中心	2021 年 03 月 11 日	菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发酚、游离性余氯	经检测，所检指标全部合格	无	无

04	阳春市朝南南路 55 号	阳春市自来水公司	市疾病预防控制中心	市疾病预防控制中心	2021 年 03 月 11 日	菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发酚、游离性余氯	经检测，所检指标全部合格	无	无
05	阳春市兴华路南路 36 号	阳春市自来水公司	市疾病预防控制中心	市疾病预防控制中心	2021 年 03 月 11 日	菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发酚、游离性余氯	经检测，所检指标全部合格	无	无
06	阳春市育德路云凌小学	阳春市自来水公司	市疾病预防控制中心	市疾病预防控制中心	2021 年 03 月 11 日	菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发酚、游离性余氯	经检测，所检指标全部合格	无	无
07	阳春市阳春大道 118 号	阳春市自来水公司	市疾病预防控制中心	市疾病预防控制中心	2021 年 03 月 11 日	菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发酚、游离性余氯	经检测，所检指标全部合格	无	无

08	阳春市城东大道 109 号	阳春市自来水公司	市疾病预防控制中心	市疾病预防控制中心	2021 年 03 月 11 日	菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发酚、游离性余氯	经检测，所检指标全部合格	无	无
09	阳春市阳春大道北 388 号	阳春市自来水公司	市疾病预防控制中心	市疾病预防控制中心	2021 年 03 月 11 日	菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发酚、游离性余氯	经检测，所检指标全部合格	无	无
10	阳春市春州大道 25 号	阳春市自来水公司	阳春市疾病预防控制中心	阳春市疾病预防控制中心	2021 年 03 月 11 日	菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发酚、游离性余氯、亚氯酸盐、氯酸盐	经检测，所检指标全部合格	无	无
11	马水镇供水管理所	阳春市自来水公司	市疾病预防控制中心	市疾病预防控制中心	2021 年 03 月 04 日	菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发酚、游离性余氯	经检测，所检指标全部合格	无	无

12	松柏镇松柏中学	阳春市松柏镇自来水厂	阳春市疾病预防控制中心	阳春市疾病预防控制中心	2021年03月16日	菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发酚、二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐	经检测，所检指标全部合格	无	无
13	河朗镇凌霄路	阳春市河朗镇自来水厂	阳春市疾病预防控制中心	阳春市疾病预防控制中心	2021年03月01日	菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发酚、游离性余氯	经检测，浑浊度和肉眼可见物不达标，其他所检指标未见异常。	浑浊度 6.6°，肉眼可见黄色泥沉	建议水厂加大投入，改进制水工艺，落实消毒制度，延长消毒反应时间，增加投入混凝剂，延长混凝沉淀反应时间，增强过滤效果。定期清洗反应池、砂滤池、清水池等，保障水质合格后供水。
14	石望镇政府	阳春市石望镇饮用水厂	阳春市疾病预防控制中心	阳春市疾病预防控制中心	2021年03月16日	菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发酚、二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐	经检测，所检指标全部合格	无	无

15	河口镇河中街中学	阳春市河口镇自来水厂	阳春市疾病预防控制中心	阳春市疾病预防控制中心	2021年03月10日	菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发酚、游离性余氯	经检测，所检指标全部合格	无	无
16	永宁镇民族希望学校	阳春市永宁镇自来水厂	阳春市疾病预防控制中心	阳春市疾病预防控制中心	2021年03月19日	菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发酚、游离性余氯	经检测，所检指标全部合格	无	无
17	双滘镇中心小学	阳春市双滘镇自来水厂	阳春市疾病预防控制中心	阳春市疾病预防控制中心	2021年03月16日	菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发酚、游离性余氯	经检测，所检指标全部合格	无	无
18	岗美镇春江二路 10 号	阳春市漠阳自来水有限公司	阳春市疾病预防控制中心	阳春市疾病预防控制中心	2021年03月10日	菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发酚、游离性余氯	经检测，所检指标全部合格	无	无

19	圭岗镇圭岗学校	阳春市圭岗镇自来水厂	阳春市疾病预防控制中心	阳春市疾病预防控制中心	2021年03月17日	菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发酚、游离性余氯	经检测，所检指标全部合格	无	无
20	三甲镇政府	阳春市三甲镇自来水厂	阳春市疾病预防控制中心	阳春市疾病预防控制中心	2021年03月09日	菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发酚、二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐	经检测，所检指标全部合格	无	无
21	陂面镇政府	阳春市陂面镇自来水厂	阳春市疾病预防控制中心	阳春市疾病预防控制中心	2021年03月17日	菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发酚、二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐	经检测，所检指标全部合格	无	无
22	合水镇合水中学	阳春市合水镇自来水厂	阳春市疾病预防控制中心	阳春市疾病预防控制中心	2021年03月02日	菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发酚、二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐	经检测，所检指标全部合格	无	无

23	春湾镇青云路 99 号	阳春市春湾镇自来水厂	阳春市疾病预防控制中心	阳春市疾病预防控制中心	2021 年 03 月 02 日	菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发酚、二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐	经检测，所检指标全部合格	无	无
24	潭水镇车站南路	阳春市潭水自来水厂	阳春市疾病预防控制中心	阳春市疾病预防控制中心	2021 年 03 月 08 日	菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发酚、二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐	经检测，所检指标全部合格	无	无
25	八甲镇中心小学	阳春市八甲仙泉自来水厂	阳春市疾病预防控制中心	阳春市疾病预防控制中心	2021 年 03 月 18 日	菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发酚、二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐	经检测，所检指标全部合格	无	无

注：(1) 水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006) 的要求进行。

(2) 以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) 作为评价标准，检测值在标准限值范围内评价为合格。